

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	2.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	2.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	2.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.81	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.93	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.99	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气			
2024/3/2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/3/2 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/2 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.49	50	达标	烟囱
2024/3/2 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.36	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	10.46	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	9.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	8.71	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	10.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.43	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.80	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.03	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	28.98	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.99	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.07	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.74	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.05	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.49	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.14	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.51	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.44	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.44	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/2 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/2 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/2 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/2 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气			