

自行监测结果报送表										
企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司										
法人代表：王恩泽				所属行业：火力发电				生产周期：连续生产		
详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村										
联系方式：0755-2210711/13927355859										
委托监测机构名称：										
类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2024/3/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.81	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.19	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.96	50	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/3 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/3 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	