

自行监测结果报送表										
企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司										
法人代表：王恩泽				所属行业：火力发电			生产周期：连续生产			
详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村										
联系方式：0755-2210711/13927355859										
委托监测机构名称：										
类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/7 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/7 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2024/3/7 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/7 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.11	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 16:00	烟尘	mg/Nm3	4.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 17:00	烟尘	mg/Nm3	4.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 18:00	烟尘	mg/Nm3	4.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 19:00	烟尘	mg/Nm3	4.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.48	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.80	20	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/7 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.20	50	达标	烟囱	大气	

		2024/3/7 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.04	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/7 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/7 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/7 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.47	20	达标	烟囱	大气	