

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/5/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.47	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.38	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.16	50	达标	烟囱	大气			
		2024/5/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气			
2024/5/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/5/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/5/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/5/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.95	50	达标	烟囱
2024/5/6 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.51	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.79	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.93	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.84	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.82	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.98	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.94	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.00	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.47	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.89	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.63	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.19	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.14	50	达标	烟囱	大气			

		2024/5/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.36	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/5/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	35.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.49	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气			
		2024/5/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/5/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	4.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气			